



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Куйбышевскому району

Почтовый адрес: ул. Ростовская, 9, с. Куйбышево, Ростовская область, 346940 Телефон: 8(86348) 3-13-04,
E-mail: 53gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 27/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Крюковская средняя общеобразовательная школа.

В соответствии ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 24.04.2014 года и.о.начальника отделения надзорной деятельности по Куйбышевскому району УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Куйбышевского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Немковым Евгением Николаевичем проведена внеплановая выездная проверка в отношении здания, помещений МБОУ Крюковская СОШ по адресу: Ростовская область, х. Крюково, ул. Молодежная, 28, совместно с Директором МБОУ Крюковская СОШ Молчановой Галиной Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Не обеспечен непосредственный забор воды из пожарного водоема.	Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м ³ . Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. (СНиП 2.04.02-84* п. 9.32)	17.12.2014	
2.	Пожарный водоем на территории объекта не обеспечен	Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует	17.12.2014	

1	2	3	4	
	необходимым запасом воды, предназначенным для нужд пожаротушения.	проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 55)		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника отделения надзорной деятельности по Куйбышевскому району
УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области
Е. Н. Немков

“24” апреля 2014



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Кроковская СОШ
Г.А. Молчанова

“24” апреля 2014


(подпись)